

**ATTESTATO DI VALUTAZIONE DI GIUNTI SALDATI  
EVALUATION OF TESTING OF WELDED JOINTS CERTIFICATE  
N. 75882-01-18 emesso il / issued on 17/05/2018  
In accordo alla norma / According to standard UNI EN ISO 17660-2:2007**

Designazione(i) / Designation(s): **Production weld test:/ Welder qualification test:**  
 WPS Riferimento / Reference: **01/11** Data di saldatura / Date of welding **14/03/2018**  
 Nome del saldatore / Welder's name: **Battazza Omar**  
 Identificazione / Identification: **OB** Metodo / Method **Stamp**  
 Data e luogo di nascita / Date and place of birth: **27/06/1976 RIMINI**  
 Datore di lavoro / Employer: **EDILFER SRL – Via del Lavoro, 5 - 47843 Misano Adriatico (RN)**  
 Conoscenze tecniche / Job knowledge: **N.A.**


**Variabili / Variables**

Procedimento(i) di saldatura / Welding process(es)  
 Designazione materiale d'apporto / Filler Material designation  
 Coordinatore di saldatura / Welding coordinator  
 Tipo di giunto / Joint type  
 Designazione materiale base / Parent metal designation(s)  
 Posizione saldatura / Welding position  
 Diametro o spessore del campione / Test piece diameter or thickness [mm]  
 Altezza di gola / Throat thickness [mm]  
 Livello di qualità delle imperfezioni superficiali / Quality level of surface imperfections  
 Livello di qualità delle imperfezioni interne / Quality level of internal imperfections

**Saggio di prova  
/ Test piece**  
 135 Automatic  
 G3Si1  
 Battazza Omar  
 Cross  
 B450 C  
 PA  
 Ø 8 / Ø 26  
 5  
 C  
 C

**RISULTATI DELLE PROVE / TEST RESULTS**

Provetta /test piece	Carico di rottura / Ultimate force [KN]	Area di frattura / fracture area [mm <sup>2</sup> ]	Tensione di rottura /Tensile strength [MPa]	Shear factor / Shear factor	Angolo di piega /Bend angle [°]	Posizione rottura /Location of fracture	Accettabile / Accepttable
1	34,30	50,24	682,7	N.A.	N.A.	B.M.	A
2	34,23	50,24	681,3	N.A.	N.A.	B.M.	A
3	34,19	50,24	680,5	N.A.	N.A.	B.M.	A

Direttore Tecnico  
 Technical Director  
 (Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)



Scadenza: (vedi nota 1) /  
 Valid until: (see note 1)

13/03/2019

L'Amministratore Delegato

.....

